

Nr Sprawy JRP.461-1/2015

Konin, dnia 28-09-2015 r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

### **na: „Przeprowadzenie Testów Gwarancyjnych i Prób Eksploatacyjnych ZTUOK w Koninie”**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

#### **Pytanie nr 1**

Zgodnie z wytycznymi firmy Introl pomiary mocy elektrycznej odbędą się w oparciu o wskazania aparatury obiektowej. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zapewnienia niezależnych mierników mocy do pomiaru mocy brutto i mocy potrzeb własnych.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga niezależnych mierników.

#### **Pytanie nr 2**

W zawiązku z powyższym oraz zapisem w dokumencie załącznik nr 2 – Wykaz wymagań gwarancyjnych i parametrów gwarantowanych (str. 18) gdzie zapisano, że wartości zmierzone zostaną skorygowane na warunki gwarancyjne Wykonawca wnosi o uzupełnienie materiałów przetargowych o procedurę wykonania pomiarów przygotowaną przez producenta turbiny i procedurę korygowania, które wyjaśnią co, gdzie i czym należy dodatkowo mierzyć.

#### **Odpowiedź**

Wartości zmierzone zostaną skorygowane na warunki wymienione w załączniku nr 2 na str. 18. Należy przeprowadzić pomiary temperatury i ciśnienia atmosferycznego dla każdego pomiaru mocy elektrycznej w celu skorygowania na warunki gwarancyjne.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Wykonawca zobowiązany będzie wycenić dyspozycyjność Zakładu?

#### **Odpowiedź**

Tak, ale w zakresie patrz PFU pkt 2.14 str. 141.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Wykonawca pomiarów wg Zamawiającego wykonuje jedynie analizę żużla i popiołu pod kątem całkowitego węgla organicznego i straty prażenia, czy również poboru i analizę paliwa? Nie jest to jednoznacznie określone w dokumentach przetargowych.

#### **Odpowiedź**

Tylko dla żużla i popiołu.

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający bierze pod uwagę przerwę pomiarową na sobotę i niedzielę? Harmonogram napisany jest dzień po dniu i brakuje informacji o takiej przerwie.

#### **Odpowiedź**

Nie ma przerwy na sobotę i niedzielę.

Otrzymują

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

PREZES ZARZĄDO  
  
mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o.  
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin  
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78  
NIP 6652970029 Regon 301719592